

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI HROMOSVODŮ

Vykonané dne: **14. prosince 2011**
Revizní technik: František Procházka
ev.č.0721/3/10/R-EZ-E2A
č. op.2141/3/03/EZ-M,O,R-E2/A
Vodňany, Dr. Hajného 2/II
☎ **607 846 224**
✉ prochf1@tiscali.cz

Podle normy: ČSN 33 1500
Závod: Obec Libějovice
bytový dům č.p. 72
387 72 Libějovice

Měření zemních odporů : METRATERR 2 číslo: 968548 Datum kalibrace: 25.02.2009
Další použité přístroje: Chauvin Arnoux CA 6412 číslo: 182394 XKV Datum kalibrace: 30.03.2010
Další použité přístroje: číslo:

Stav zařízení se od poslední revize ze dne: nepředložena

Celkový posudek: po odstranění závad bude zařízení hromosvodu schopno bezpečného provozu.
Zjištěné závady jsou uvedeny na straně č.2

Revizní lhůta: 5 roků

Lhůta k odstranění závad: do 31.3.2012

Tato zpráva o revizi má dvě strany
Počet příloh: 1x plánek Počet vyhotovení zprávy: 3x

Rozdělovník: 1x revizní technik
2x majitel domu

.....
podpis provozovatele



Počasí v posledních třech dnech: polojasno, +8°C

Okolní půda: hlinitá

Druh objektu, stavební materiál a krytina, popis hromosvodu, větší kovové hmoty a způsob uzemnění, zjištěné závady apod.	Počet jímačů	Počet svodů	Svody: materiál a průřez	Zemnič číslo	Odpor zemniče [Ω]
<p>Dům č. 72</p> <p>Jednopatrový, zděný dům se sedlovou střechou a dřevěným krovem. Krytina tabule hliníkového plechu. Krytina je stejná i na krytých schodištích vstupů.</p> <p>Sedlová střecha s hřebenovou soustavou vytvořenou z drátu FeZn 8 mm, doplněnou dvěma tyčovými jímači.</p> <p>Oplechování štítu a stožár tel. anteny jsou připojeny na hromosvod.</p> <p>Svody jsou provedeny drátem FeZn 8 mm.</p> <p>Typ zemniče nezjištěn.</p> <p>Rozmístění jímačů a svodů je zakresleno na přiloženém plánu</p> <p>Celkový odpor soustavy je 3,72 Ω</p> <p>Zjištěné závady:</p> <p>1/ Svod č.1 - šroub horního kabelového oka u zkušební svorky je zarezlý. Kabelové oko vyměnit. ČSN 341390, čl. 78</p> <p>2/ Uzemnění č.2 - hodnota uzemnění překračuje povolenou hranici 15 Ω. Doporučuji přidat další zemnič. ČSN 341390, čl. 106</p>	2	2	Drát FeZn 8 mm	1 2	3,29 21,00

silnice

Bytový dům č. 42
Libějovice



